



Portaria Inmetro/Dimel n.º 234, de 13 de novembro de 2015.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares que lhe confere a Portaria MDIC n.º 558, de 04 de junho de 2007 e tendo em vista o disposto no inciso I do artigo 15 do Decreto n.º 7.938, de 19 de fevereiro de 2013, que aprova a Estrutura Regimental do Inmetro, assim como os dispositivos estabelecidos nas Resoluções do Conmetro n.º 13, de 20 de dezembro de 2006 e n.º 04, de 6 de setembro de 2007;

Considerando as informações e documentos submetidos à análise, constantes do processo Inmetro n.º 52600.017228/2015, para provar conformidade às exigências estabelecidas pela Portaria Inmetro n.º 400, de 12 de agosto de 2013, resolve:

Art.1º Autorizar a empresa Companhia Piratininga de Força e Luz, a declarar conformidade de medidor de energia elétrica eletromecânico e eletrônico, sob a supervisão metrológica da Diretoria de Metrologia Legal do Inmetro, como alternativa às verificações após reparos, de acordo com as características e condições descritas a seguir:

#### I - DADOS DA AUTORIZAÇÃO

- a) Empresa: Companhia Piratininga de Força e Luz;
- b) CNPJ: 04.172.213/0001-51;
- c) Endereço: Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, n.º 1755 km 2,5 – Parque São Quirino – CEP: 13.088-900 – Campinas – SP;
- d) Autorização para Declaração de Conformidade para Instrumentos Reparados;
- e) Autorização sob o Código Número: EA010.

#### II - CONDIÇÕES

- a) A declaração de conformidade emitida pela empresa para os medidores objetos desta autorização (*Escopo Autorizado*), deve atender os requisitos do Regulamento Técnico Metrológico anexo a Portaria Inmetro n.º 400, de 12 de agosto de 2013, bem como, os exames e ensaios aplicáveis estabelecidos nos Regulamentos Técnicos Metrológicos anexo às Portarias Inmetro n.º 285, de 11 de agosto de 2008 e Portaria Inmetro n.º 431, de 04 de dezembro de 2007, ou atos supervenientes.
- b) A manutenção da autorização está vinculada à contínua capacidade da empresa emitir declaração de conformidade de medidores, objetos desta autorização, de acordo com os requisitos do Regulamento Técnico Metrológico anexo a Portaria Inmetro n.º 400, de 12 de agosto de 2013.





c) Caso não atenda as condições estabelecidas na presente Portaria, a empresa ficará sujeita as penalidades previstas no item 9 do Regulamento Técnico Metrológico anexo a Portaria Inmetro n.º 400, de 12 de agosto de 2013, que pode incluir: *notificação, multas, interdição/apreensão de medidores, redução de escopo autorizado e suspensão/cancelamento da autorização.*

### III - ESCOPO AUTORIZADO

a) A empresa está autorizada a emitir declaração de conformidade de medidor energia elétrica eletromecânico de uso residencial que possua Portaria Inmetro de Aprovação de Modelo e atenda as seguintes características:

Declaração de conformidade em substituição à verificação após reparo:

Tensão Nominal	Corrente Nominal	Frequência Nominal	Número de Fios	Número de Elementos Motores	Classe de Exatidão
120 / 240	15	60	2	1	2
240	15	60	3	1	2
120 / 240	2,5	60	3	2	2
120 / 240	15	60	3	2	2
120	30	60	3	2	2
120 / 240	2,5	60	4	3	2
120 / 240	15	60	4	3	2
120 / 240	30	60	4	3	2

b) A empresa está autorizada a emitir declaração de conformidade de medidor eletrônico de energia elétrica de uso residencial que possua Portaria Inmetro de Aprovação de Modelo e atenda as seguintes características:

Declaração de conformidade em substituição à verificação após reparo:

Tensão Nominal	Corrente Nominal	Frequência Nominal	Número de Fios	Número de Elementos Motores	Classe de Exatidão
120 / 240	15	60	2	1	B / C
240	15	60	3	1	B / C
120 / 240	15	60	3	2	B / C
120 / 240	2,5	60	4	3	B / C / D
120 / 240	15	60	4	3	B / C
120 / 240	30	60	4	3	B / C

Art.2º Revogar as Portarias Inmetro/Dimel n.º 055, de 27 de fevereiro de 2007 e Portaria Inmetro/Dimel n.º 352, de 05 de dezembro de 2011, referente à autorização para Posto de Ensaio Autorizado, concedida à Companhia Piratininga de Força e Luz, sob o código n.º PSP10.



Serviço Público Federal

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR**  
**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO**

Continuação da Portaria Inmetro/Dimel nº 234, de 13 de novembro de 2015.

Art.3º Estabelecer que a empresa Companhia Piratininga de Força e Luz terá que utilizar o saldo remanescente de marcas de selagem com o código nº PSP10 em até 06 meses a contar da publicação da presente portaria.

Art.4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS**  
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

